



# OFFICINE OROBICHE S.p.A.

24010 PONTERANICA ( Bergamo ) Italy - Via Serena,10 -Tel.+39 035 4530.211 - Telefax +39 035 570546-Cap. Sociale € 245.100,00 i. v.  
C.C.I.A.A. R.E.A. di BG n. 156490 - Reg. Imp. BG / Cod. Fisc. e P. IVA IT 00517960167 -  
www.officineorobiche.it - e-mail: info@officineorobiche.it

## Dichiarazione UE di conformità / *EU Declaration of Conformity* Dichiarazione del costruttore / *Manufacturer's declaration*

Il costruttore / *We:*

**OFFICINE OROBICHE S.p.A.**

Attesta qui di seguito che gli strumenti / *Hereby declare that the instruments:*

**INTERRUTTORI REED MAGNETICI / *Magnetic reed switch***  
SERIE / Series : T25 XD, T25 XD INOX, T25 XI, T25 XI INOX, T25 WHXI, T25  
XD2, T25 HTXI

a cui questa dichiarazione si riferisce sono costruiti in conformità alla  
seguente direttiva / *to which this declaration relates are manufactured in*  
*accordance with the provision of the following directive:*

**ATEX 2014/34/EU**

La conformità è stata verificata osservando le seguenti Norme / *The conformity*  
*is verified by complying to the following Standard:*

**EN 60079-0 : 2012 + A11:2013**  
**EN 60079-1 : 2014**  
**EN 60079-11 : 2012**  
**EN 60079-26 : 2014**  
**EN 60079-31 : 2014**

Gli strumenti sopra descritti sono marcati / *The above described instruments*  
*are marked:*

**CE 0722**

T25 XD, T25 XD INOX



II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb  
II 2D Ex tb IIC T85 °C...T135°C Db

T25 XI, T25 XI INOX



II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb  
II 2D Ex ia IIC T85°C...T135°C Db

T25 WHXI



II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb

T25 XD2



II 2G Ex db IIC T6 Gb  
II 2D Ex tb IIC T85 °C Db

T25 HTXI



II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb

Certificato N° / *Certificate N° TÜV CY 18 ATEX 0206063 X*

Ponteranica Maggio / May 2018

Firma dell'amministratore

Salvi Maurizio



ISO 9001:2008



OHSAS 18001:2007