



OFFICINE OROBICHE S.p.A.

24010 PONTERANICA (Bergamo) Italy - Via Serena,10 -Tel.+39 035 4530.211 - Telefax +39 035 570546-Cap. Sociale € 245.100,00 i. v.
C.C.I.A.A. R.E.A. di BG n. 156490 - Reg. Imp. BG / Cod. Fisc. e P. IVA IT 00517960167 -
www.officineorobiche.it - e-mail: info@officineorobiche.it

Dichiarazione UE di conformità / *EU Declaration of Conformity*

Dichiarazione del costruttore / *Manufacturer's declaration*

Il costruttore / *We:*

OFFICINE OROBICHE S.p.A.

Attesta qui di seguito che gli interruttori di livello e flussostati equipaggiati con custodie antideflagranti serie EP tipo / *Hereby declare that level switch and flow switch equipped with the explosion-proof housing series EP type:*

C, S, D, CG, SG, DG


a cui questa dichiarazione si riferisce sono costruiti in conformità alla seguente direttiva / *to which this declaration relates are manufactured in accordance with the provision of the following directive:*

ATEX 2014/34/EU

La conformità è stata verificata osservando le seguenti Norme / *The conformity is verified by complying to the following Standard:*

**EN 60079-0 : 2012
EN 60079-1 : 2007
EN 60079-11 : 2012
EN 60079-26 : 2007
EN 60079-31 : 2009
EN 60529 : 1991**

Gli strumenti sono marcati / *The instruments are marked:*

CE 0722  II 1/2 G Ex d IIC T6 o T5 Ga/Gb
II 1/2 G Ex d/ib IIC T6 o T5 Ga/Gb
II 2 G Ex d IIC T6 o T5 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C o T100°C Da/Db

Firma dell'amministratore
OFFICINE OROBICHE s.p.a.
PONTERANICA (BG)
Salvi Maurizio

Certificato N° / *Certificate N°* CESI 02 ATEX 126



ISO 9001:2008